



农安县疾病预防控制中心  
卫生检测结果报告单

230700100472

第 J-2025-701 号 收样日期 20251202 检验日期 20251202 签发日期 20251209

|         |             |       |                 |
|---------|-------------|-------|-----------------|
| 样品名称    | 自来水         | 样品来源  | 杨树林乡杨家洼子8社(末梢水) |
| 样品数量    | 3000ml      | 编号或批号 | /               |
| 采或送样单位  | 农安县疾控中心监测科  | 采或送样人 | 刘一              |
| 样品状态及包装 | 塑料桶、顶空瓶、无菌袋 |       |                 |
| 检测项目    | 理化、细菌       |       |                 |

检测结果:

| 检测项目                      | 单位   | 检测结果    | 标准限值    | 检测项目     | 单位        | 检测结果   | 标准限值               |
|---------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|--------|--------------------|
| 色度                        | °    | 8       | ≤15     | 硝酸盐(以N计) | mg/L      | 0.678  | ≤20                |
| 浑浊度                       | NTU  | 0.4     | ≤3      | 三氯甲烷     | mg/L      |        | ≤0.06              |
| 臭和味                       | //   | 无       | 无       | 一氯二溴甲烷   | mg/L      |        | ≤0.1               |
| 肉眼可见物                     | //   | 无       | 无       | 二氯一溴甲烷   | mg/L      |        | ≤0.06              |
| PH值                       | //   | 7.74    | 6.5-8.5 | 三溴甲烷     | mg/L      |        | ≤0.1               |
| 铝                         | mg/L | 0.015   | ≤0.2    | 三卤甲烷     | mg/L      |        | ≤1                 |
| 铁                         | mg/L | <0.0039 | ≤0.3    | 二氯乙酸     | mg/L      |        | ≤0.05              |
| 锰                         | mg/L | <0.0020 | ≤0.1    | 三氯乙酸     | mg/L      |        | ≤0.1               |
| 铜                         | mg/L | 0.3613  | ≤1.0    | 溴酸盐      | mg/L      | <0.005 | ≤0.01              |
| 锌                         | mg/L | <0.0057 | ≤1.0    | 亚氯酸盐     | mg/L      |        | ≤0.7               |
| 氯化物                       | mg/L | 15.0    | ≤250    | 氯酸盐      | mg/L      |        | ≤0.7               |
| 硫酸盐                       | mg/L | 7.78    | ≤250    | 游离氯      | mg/L      |        | 出厂≥0.3或<br>末梢≥0.05 |
| 溶解性总固体                    | mg/L | 336     | ≤1000   | 总氯       | mg/L      |        | 出厂≥0.5或<br>末梢≥0.05 |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L | 300     | ≤450    | 臭氧       | mg/L      | 0.04   | ≥0.02              |
| 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 2.08    | ≤3.0    | 二氧化氯     | mg/L      |        | 出厂≥0.1或<br>末梢≥0.02 |
| 氨(以N计)                    | mg/L | <0.02   | ≤0.5    |          |           |        |                    |
| 砷                         | mg/L | <0.001  | ≤0.01   | 菌落总数     | CFU/mL    | 2      | ≤500               |
| 镉                         | mg/L | <0.0005 | ≤0.005  | 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出    | 不得检出               |
| 铬(六价)                     | mg/L | <0.004  | ≤0.05   | 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出    | 不得检出               |
| 铅                         | mg/L | <0.0025 | ≤0.01   |          |           |        |                    |
| 汞                         | mg/L | <0.0001 | ≤0.001  | 总α放射性    | Bq/L      |        | ≤0.5               |
| 氰化物                       | mg/L | <0.002  | ≤0.05   | 总β放射性    | Bq/L      |        | ≤1                 |
| 氟化物                       | mg/L | 1.41    | ≤1.2    |          |           |        |                    |

(本报告单仅对检验样品负责)

检测者 王锐娟 侯春景 复核者 杨明富 检测单位签发人 刘一

注:本单一式三联,第一联由检测机构存档,第二联交卫生监督机构,第三联送被监督单位

